

## 高圧ガス積載車両点検表

点検年月日	平成 年 月 日	点検者						
点検場所								
車両所属 事業所	名 称		所在地					
	(Tel: )							
車両番号							運転者氏名	
車両の種類	ローリー・トラック・集結容器					最大積載量	kg	
積載内容等	【ローリー等】			【トラック】				
	ガス名： 数 量：			ガス名： 数 量				
タンクローリー (LP・一般) ・集結				トラック (LP・一般・混載)				
1 警戒標	良	一部否	否	1 警戒標	良	一部否	否	
2 温度計又は換算表	良	—	無	2 一般複合容器の充てん可能期限	良	—	否	
3 高さ検知棒	良	—	否	3 積載量	良	—	否	
4 容器元弁と後バンパとの距離(40cm以上)	良	—	否	4 液化ガス容器等の立積み等	良	—	否	
5 容器後面と後バンパとの距離(30cm以上)	良	—	否	5 容器積載方法は①～③(側板が容器 高さの2/3以上の場合のみ④～⑥可)	良	一部否	否	
6 操作箱と後バンパとの距離(20cm以上)	良	—	否	①ロープ等で緊縛+容器と後部の離隔				
7 バルブ等の操作箱への収納	良	—	否	②ロープ等で緊縛+後バンパの構造				
8 附属品の損傷防止	良	—	否	③ロープ等で緊縛+後部に緩衝材				
9 ガラス液面計使用禁止(可・酸・毒)	良	—	無	④木枠等で固定+容器と後部の離隔				
10 バルブ開閉方向の明示等	良	—	否	⑤木枠等で固定+後バンパの構造				
11 消火設備(可・酸・毒)	良	不足	無	⑥厚さ100mm以上の緩衝材で固定				
12 防災工具・資機材(可・酸・毒)	良	不足	無	6 車両側板の止金	良	—	否	
13 イエローカード(可・酸・毒)	有	不足	無	7 プロテクター又はキャップ	有	一部無	無	
14 過充てん	良	—	否	8 混載禁止	良	—	否	
15 緊急遮断弁(可・酸・毒)	無	—	有	9 可燃性ガスと酸素のバルブ方向	良	—	否	
16 ガス漏れ	無	—	有	10 木枠又はパッキン(毒)	良	—	無	
17 集結容器の緊急脱圧弁の設置	良	—	否	11 消火設備(可・酸・毒)	良	不足	無	
容器相互間の緊結	良	—	否	12 防災工具・資機材(可・酸・毒)	良	不足	無	
容器と車両の緊結	良	—	否	13 イエローカード(可・酸・毒)	有	不足	無	
容器ごとの元弁の設置	良	—	否	14 ガス漏れ	無	—	有	
安全弁、圧力計の設置	良	—	否					
緊急脱圧弁の設置	良	—	否					
み								
<b>共通事項【可燃性ガス・酸素(3トン、300m<sup>3</sup>以上)、毒性ガス(1トン、100m<sup>3</sup>以上)、特殊高圧ガス】</b>								
1 移動監視者の搭乗(免状又は講習修了証の携帯を含む)					有	—	無	
2 災害発生時の通報体制等の措置					良	—	否	
3 交替運転手の搭乗(連続運転時間が4時間を超える場合又は一日当たり9時間を超える場合)					有	—	無	
4 高圧ガス移動中の災害の発生防止又は被害の拡大の防止のために必要な措置					有	—	無	
防災工具・資機材(可燃性ガス・酸素・毒性ガス)								
《共通》			《毒性》			《特殊高圧ガス》		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤旗</li> <li>・赤色合図灯又は懐中電灯</li> <li>・メガホン</li> <li>・ロープ(15m×2)</li> <li>・漏えい検知剤</li> <li>・容器バルブ開閉用ハンドル</li> <li>・容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・防毒マスク</li> <li>・保護衣</li> <li>・保護ぐつ</li> <li>・布類、ポリエチレンシート等</li> <li>・消石灰</li> <li>・空気呼吸器</li> <li>・保護手袋</li> <li>・バケツ</li> <li>・防災キャップ</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>47ℓ容器で5本以上積載時</li> <li>・除害装置又は容器収納筒</li> <li>・ガス検知器</li> <li>・特別な緊急時対応措置</li> </ul>		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>47ℓ容器で5本未満積載時</li> <li>・ガス検知器</li> </ul>		